

GRANDEZAS DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO DE MEDIDORES

Canais	SAGA 1000 / E-750	ION 8650	ELO 2180	
01	01 Wh	kWh del int	kWh	
02	10 varhIND	kWh rec int	kvarL	
03	11 varhCAP	kVARh del int	kvatC	
04	14 -Wh	kVARh rec int		
05	15 -varhIND	Vln a		
06	16 -varhCAP	Vln b		
07	17 Vh_a	Vln c		
08	18 Vh_b	Ia		
09	19 Vh_c	Ib		
10	20 Ih_a	Ic		
11	21 Ih_b	kWh del int		
12	22 Ih_c	kWh rec int		
13	39 VAminh	kVARh del int		
14	40 VBminh	kVARh rec int		
15	41 VCminh	-		
16	30 THD_VA	-		
17	31 THD_VB	-		
18	32 THD_VC	-		
19	33 THDh_IA	-		
20	34 THDh_IB	-		
21	35 THDh_IC	-		

Fonte: CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica

Portas de serviço IP do ION:

ION = 7700

Modbus RTU = 7701

Modbus TCP = 502

EtherGateCOM1 = 7801

EtherGateCOM4 = 7802

DNP/TCP = 20.000

Portas de serviço IP do E-750:

E-750 = 5000~5002

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Este documento é meramente orientativo: não nos responsabilizamos pelo uso indevido.

Emissão: 25/07/2018

www.ccpge.eng.br