

**TABELA DE ESPAÇAMENTOS (DISTANCIAMENTOS) ENTRE CONDUTORES ENERGIZADOS
NÃO ISOLADOS EM SUBESTAÇÕES**

TENSÃO DOS CONDUTORES (FASE-FASE)	DISTÂNCIA ENTRE CONDUTORES DO MESMO CIRCUITO	DISTÂNCIA ENTRE CONDUTORES DE CIRCUITOS ADJACENTES NA MESMA TENSÃO	LARGURA DO BAY (ENTRE PÓRTICOS)	ALTURA MÍNIMA DO BARRAMENTO HORIZONTAL SOBRE O SOLO	ALTURA MÍNIMA SOBRE ESTRADAS DE SERVIÇO
13,8kV	0,80m	1,40m	3,00m	3,00m	6,00m
34,5kV	1,00m	2,00m	4,00m	3,00m	6,00m
69kV	2,00m	3,00m	7,00m	3,00m	6,00m
138kV	3,00m	8,00m	14,00m	3,60m	7,50m
230kV	4,00m	12,00m	16,00m	3,60m	8,50m
500kV	7,50m	20,00m	28,00m	4,50m	-

Os valores acima consideram:

NBI 110kV – 13,8kV

NBI 200kV – 34,5kV

NBI 350kV – 69kV

NBI 850kV – 138kV

NBI 1050kV - 230kV

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Este documento é meramente informativo – não nos responsabilizamos pelo uso indevido.

Revisão: 08/06/2018.

www.ccpeng.br