

**Seção reduzida do condutor neutro**

<b>Seção do condutores de fase (mm<sup>2</sup>)</b>	<b>Seção reduzida do condutor neutro (mm<sup>2</sup>)</b>
S ≤ 25	S
35	25
50	25
70	35
95	50
120	70
150	70
185	95
240	120
300	150
400	185

Fonte: Tabela 48 do item 6.2.6.2.6 da NBR 5410:2004.

**Seção mínima do condutor de proteção**

<b>Seção do condutores de fase S (mm<sup>2</sup>)</b>	<b>Seção mínima do condutor de proteção correspondente (mm<sup>2</sup>)</b>
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	S/2

Fonte: Tabela 58 do item 6.4.3.1.3 da NBR 5410:2004.

## CÓPIA NÃO CONTROLADA

As condições de utilização destas tabelas são dadas na NBR 5410.

Este documento é meramente informativo – não nos responsabilizamos pelo uso indevido.

Partes das informações foram obtidas em normas técnicas, não caracterizando com isto crime de direito autoral.

Emissão: 23/09/2017

[www.ccpge.eng.br](http://www.ccpge.eng.br)