

**TEMPOS CARACTERÍSTICOS OBTIDOS NA OSCILOGRAFAGEM
DE DISJUNTORES DE MT E AT**

Disjuntor/modelo	Fechamento 1	Abertura 1	Abertura 2
HVX Schneider 17,5kV	60ms	48ms	48ms
GL312PF1 GE 138kV	66ms	27ms	27ms
3AP1FGS Siemens 145kV	61ms	26ms	26ms

Critérios de aceitação p/ o 3AP1FGS Siemens:

Abertura: $29 \pm 3\text{ms}$

Sincronismo de abertura 1 e 2: $\leq 2\text{ms}$

Fechamento: $64 \pm 6\text{ms}$

Sincronismo de fechamento: $\leq 3\text{ms}$

Resistência de contato dos pólos: $\leq 46\mu\Omega$

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Não nos responsabilizamos pelo uso indevido das informações aqui descritas.

Emissão: 07/03/2024

www.ccpq.eng.br